



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ АПБ.ТR.OC002/2.Н.01083

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

«PREFABRIK YAPI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.».
Адрес: ТУРЦИЯ, Guzelyali Mahallesi, Istasyon Cad. Egemen Sok. No:11/3 14903 Pendik/Istanbul.
Телефон: +902163921284, факс: +902163922123

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

«PREFABRIK YAPI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.».
Адрес: ТУРЦИЯ, Guzelyali Mahallesi, Istasyon Cad. Egemen Sok. No:11/3 14903 Pendik/Istanbul.
Телефон: +902163921284, факс: +902163922123

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания»,
ОГРН: 1117746604502,125319, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33 Б, тел. +7(495)481-33-40.
Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.РУ.ЖРТ1.OC.002/2 действительно до 03.08.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Панели типа сэндвич теплоизоляционные стеновые и кровельные с утеплителем из каменной ваты толщиной от 40 мм до 150 мм, плотностью от 80 кг/м³ до 150 кг/м³, торговой марки «НЕКИМ PANEL», выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД-2)

24.33.30.000

код ТН ВЭД ЕАЭС

7308 90 590 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г1 слабогорючие по СНИП 21-01-97;
ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые по СНИП 21-01-97;
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – Д1 с малой дымообразующей способностью по СНИП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т1 малоопасные по СНИП 21-01-97.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-032/05-2018 от 31.05.2018 г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.РУ.ЖРТ1.ИЛ.002/2 до 03.08.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015),
№ СДС.НРС.ТR.001.OC.05.01279 от 12.04.2018 г., выдан ОС ООО «ПромСтандарт»,
рег. № СДС.НРС.001.OC.05.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.05.2018 по 30.05.2021

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
М.П.
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.Н. Горбачев

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.А. Медведева

002535