

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.ТR.ОС007/4.Н.00393

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

PREFABRIK YAPI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.

Адрес: ТУРЦИЯ, Guzelyali Mahallesi, Istasyon Caddesi, Egemen Sokak, No 11/3, 14903 Pendik/Istanbul

Телефон: +902163921284. e-mail: kalitesistem@hekimholding.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

PREFABRIK YAPI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.

Адрес: ТУРЦИЯ, 2. Organize Sanayi Bolgesi 3. Yol No:11 54300 Hendek/SAKARYA

Телефон: +902163921284. e-mail: kalitesistem@hekimholding.com.

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Платинум". Адрес: 121371 г. Москва, ул. Кутузова, д. 11, к.3, этаж Ц, помещение П, комната 7Б. ОГРН: 505016930353. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.РУ.ЖРТ1.ОС.007/4 действительно до 06.06.2022 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Панели типа сэндвич теплоизоляционные с основой и кровельные с утеплителем из полиуретана, толщиной от 40мм до 200мм, плотностью от 30кг/м³ до 60кг/м³, торговой марки «НЕКИМ PANEL», выпускаемые в соответствии с документацией. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2)

24.33.30.000

код ТН ВЭД ЕАЭС

7308 90 590 0

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, п.7 - Группа горючести Г4 (сильногорючие); ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости - В2 (умеренно воспламеняемые); ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа дымообразующей способности - Д2 (с умеренной дымообразующей способностью); ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 - Группа токсичности продуктов горения - Т2 (умеренноопасные).

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ)
И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № АПБ/07-730/06-2021 от 09.06.2021 г., ИЛ "Платинум". Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.РУ.ЖРТ1.ИЛ.007/4 до 06.06.2022 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НРС.ТR.001.ОС.06.00492 от 01.04.2021 г., орган ОС ООО «Центр-Стандарт», рег. № СДС.НРС.001.ОС.06.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.06.2021 по 08.06.2024

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н. К. Потанкин

А. О. Соколов

005377