

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.ТR.OC007/4.Н.00391

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

PREFABRIK YAPI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.

Адрес: ТУРЦИЯ, Guzelyali Mahallesi, Istasyon Caddesi, Egemen Sokak, No 11/3. 14903 Pendik/Istanbul

Телефон: +902163921284, e-mail: kalitesistem@hekimholding.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

PREFABRIK YAPI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.

Адрес: ТУРЦИЯ, Cumhuriyet Mahallesi, Kadife Sokak No:1/A 41420 Çayirova /Kocaeli

Телефон: +902163921284, e-mail: kalitesistem@hekimholding.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Платинум". Адрес: 121354, г. Москва, ул. Кутузова, д. 11, к.3, этаж Ц, помещение П, комната 7Б, ОГРН:1157746932353. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.007/4 действительно до 06.06.2022 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Панели типа сэндвич теплоизоляционные стеновые и кровельные фиброцементные с утеплителем из каменной ваты, толщиной от 40мм до 150мм, плотностью от 80кг/м³ до 150кг/м³, торговой марки «HEKIM PANEL», выпускаемые по технической документации. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2)
24.33.30.000

код ТН ВЭД ЕАЭС
7308 90 590 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организации, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, п.7 - группа горючести Г1 (слабогорючие); ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости - В1 (трудновоспламеняемые); ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа дымообразующей способности Д1 (с малой дымообразующей способностью); ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 - Группа токсичности продуктов горения - Т1 (малоопасные).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № АПБ/07-729/06-2021 от 09.06.2021 г., ИЛ "Платинум". Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.007/4 до 06.06.2022 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НРС.ТR.001.OC.06.00490 от 01.04.2021 г., выдан ОС ООО «Центр-Стандарт», рег. № СДС.НРС.001.OC.06.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.06.2021 по 08.06.2024



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н. К. Потапкин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. О. Соколов

005375