



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"

РОСС RU.31529.04ИЖСО

№ 005868

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 09.07.2024г по 08.07.2029г.

Код ОКПД 2: 24.33.30.000

№ РОСС TR.OC55.H003019

Код ТН ВЭД: 7308 90 590 0

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

PREFABRIK YAPI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.

Адрес: Guzelyali Mahallesi, Istasyon Caddesi, Egemen Sokak, No: 11/3, 14003 Pazar/İstanbul, Турция.
Телефон: +902163921284, e-mail: kalitesistem@hekimholding.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

PREFABRIK YAPI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.

Адрес: Cumhuriyet Mahallesi, Kadife Sokak, No: 11/3, 4120 Savaş/İKOCAELI, Турция.
Телефон: +902163921284, e-mail: kalitesistem@hekimholding.com.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН 9724194533) Адрес: Москва, 127403 город Москва, ул Газопровод, д. 6 к. 1, помещ. 2/1. Аттестат аккредитации РОСС RU.31529.04ИЖСО.OC55 от 20.06.2024г. до 19.06.2029г. osp52@inbox.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Панели, типа сэндвич, теплоизоляционные стеновые и кровельные, с утеплителем из пенополистирола, толщиной от 40 мм до 150 мм, плотностью от 10 кг/м³ до 30 кг/м³, с маркировкой «HEKIM PANEL», выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям, которых проводилась сертификация)

ГОСТ 3044-94, п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г4 (сильногорючие);
ГОСТ 3040-06 - Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые);
ГОСТ 1.044-89, п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью);
ГОСТ 1.044-89, п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные).

**ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 24667 от 01.07.2024 г.
Выданный ИЛ «ПОЖЛАБ» РОСС RU.32365.04СТСО.ИЦ17 до 16 февраля 2026 г

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Русаков В.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Сельдимиров М.А.

