



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖСО

№ 005871

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 09.07.2024г по 08.07.2029г.

Код ОКПД 2: 24.33.30.000

№ РОСС TR.OC55.H003021

Код ТН ВЭД: 7308 90 55 10

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

PREFABRIK YAPI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.
Адрес: Guzelyali Mahallesi, Istasyon Caddesi, Egemen Sokak, No:11/7, 34093 Güzelyalı/Istanbul, Турция.
Телефон: +902163921284, e-mail: kalitesistem@hekimholding.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

PREFABRIK YAPI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.
Адрес: 2. Organize Sanayi Bölgesi 3. Yol No:11 Pendik/Sakarya, Турция.
Телефон: +902646545800, e-mail: kalitesistem@hekimholding.com.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН 9724194533) Адрес: Москва, ул. 740, город Москва, ул Газопровод, д. 6 к. 1, помещ. 2/1.
Аттестат аккредитации РОСС RU.31529.04ИЖСО.OC55 от 20.06.2024г. до 19.06.2029г.
osp52@inbox.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Панели, типа сэндвич, теплоизоляционные стеновые и кровельные, с утеплителем из полиуретана, толщиной от 40 мм до 200 мм, плотностью от 30 кг/м³ до 60 кг/м³, с маркировкой «HEKIM PANEL» выпускаемые по технической документации изготовителя.
Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям,
которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 28144-94, п.7, метод 2 – Группа горючести – Г4 (сильногорючие);
ГОСТ 30428-96 - Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые);
ГОСТ 2.1.044-89, п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью);
ГОСТ 2.1.044-89, п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные).

**ПРОВЕДЕНЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 24691 от 02.07.2024 г.,
Выданный ИЛ «ПОЖЛАБ» РОСС RU.32365.04СТСО.ИЦ17 до 16
февраля 2026 г

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Русаков
М.А. Сельдимиров

Русаков В.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Сельдимиров М.А.

